



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 23.06. 2016р.

№ 05.03.02-03/ 20730

Котли газові опалювальні водогрійні торгової марки Protherm згідно з додатком до Висновку, комплектувальні вироби та запасні частини до них.

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 8403

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикулу)

опалення та гаряче водопостачання житлових приміщень і приміщень комунально-побутового призначення; оптово-роздрібна торгівля; даний Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Protherm production s.r.o., 45, Jurkovicova Str, 909 01 Skalica, SLOVAK REPUBLIC, Словаччина, -, -, тел.: -, код ЄДРПОУ: -

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ДП «Вайллант група Україна», Україна, м. Київ, вул. Лаврська, 16, тел.: 3399840, код ЄДРПОУ: 30928566

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Комерційний договір про співпрацю 02/11/12 від 02112012 між ДП «Вайллант група Україна» - Україна та Protherm Production s.r.o., Словаччина.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

В побуті: середньодобові концентрації в повітрі - NO₂ не більше 0,04 мг/м³, CO не більше 3 мг/м³, NO не більше 0,06 мг/м³ згідно з «Переліком гранично допустимих концентрацій хімічних речовин і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затверджених Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 03.03.2015 р. як в місті встановлення виробів, так і в суміжних приміщеннях; на робочих місцях: концентрації в повітрі - CO не більше 20 мг/м³, NO_x не більше 5 мг/м³, NO₂ не більше 2 мг/м³ згідно з ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; рівні звуку не перевищуватимуть 25 дБА в суміжних приміщеннях, що в побуті відповідатиме вимогам згідно з СН №3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки» та на робочих місцях - вимогам згідно з ДСН № 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Встановлювати газове обладнання з відкритою камерою згорання згідно вимог ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові

будинки. Основні положення», ДСТУ EN 625-2002 «Котли газові центрального опалювання. Спеціальні вимоги щодо вироблення гарячої води для побутових потреб скомбінованими котлами з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт (EN 625:1995, IDT)», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Встановлювати газове обладнання з закритою камерою згоряння згідно вимог ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення», ДСТУ prEN 483:2003 «Котли газові центрального опалення. Котли типу С з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт (prEN 483:1998, IDT)», ДСТУ EN 625-2002 «Котли газові центрального опалювання. Спеціальні вимоги щодо вироблення гарячої води для побутових потреб скомбінованими котлами з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт (EN 625:1995, IDT)», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Газове обладнання з відводом відпрацьованих газів через зовнішню стіну будинку використовувати згідно з ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення» (розділ 5) та наказу міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 4 від 22.11.2005. В багатоповерхових (багатоквартирних) будинках (вище п'яти поверхів) не дозволяється встановлювати котли з відведенням продуктів згоряння через зовнішню стінку. Всі монтажні роботи, установка обладнання, його технічне обслуговування, технічне обслуговування зовнішнього та внутрішнього газового обладнання повинні бути проведені кваліфікованими та уповноваженими на такі роботи фахівцями. Продукція повинна використовуватись згідно вимог фірми виробника та керівництва з експлуатації на вибір.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Котли газові опалювальні водогрійні торгової марки Protherm згідно з додатком до Висновку, комплектувальні вироби та запасні частини до них., за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: визначається ресурсами виробу.

Повинна бути надана інструкція по застосуванню.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: П'ять років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

контролю за показниками безпеки на кордоні не потребують.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: в побуті: середньодобові концентрації в повітрі - NO₂, CO, NO; шум – згідно з СН №3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки»; на робочих місцях: концентрації в повітрі - CO, NO_x, NO₂ згідно з ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; шум - ДСН № 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України"

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044) 559-25-92

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 927 від 16.06.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Бабій В.Ф.

